

# Auslastung der Netzgruppen durch Einspeisung

110-kV Netzgruppe	gesicherte Übertragungsleistung zum Höchstspannungsnetz (MVA)	max. Auslastung bei Rückspeisung	Region entsprechend Regionenmodell Übertragungsnetzbetreiber
Bornheim	1050	2%	Amprion 4
Dettingen	600	0%	Amprion 5
Düren	1050	35%	Amprion 4
Duisburg	400	0%	Amprion 2
Essen	800	2%	Amprion 2
Gelsenkirchen	1200	1%	Amprion 2
Hamborn	550	0%	Amprion 2
Hürth	1100	9%	Amprion 4
Krefeld	1100	16%	Amprion 2
Mülheim	600	0%	Amprion 2
Nahe	1350	5%	Amprion 5
Neuss	1050	16%	Amprion 2
Niederrhein	1000	2%	Amprion 2
Oberzier	700	35%	Amprion 4
Pfungstadt	850	4%	Amprion 5
Plaidt	1800	2%	Amprion 4
Reisholz	1100	2%	Amprion 2
Siegburg	950	0%	Amprion 4
Siegen	1500	0%	Amprion 4
Trier	950	24%	Amprion 5
KAWAG*	600	4%	EnBW 2
KMW*	200	71%	Amprion 5