

Netzregionen	Gesicherte Übergabeleistung in den HöS/HS-Übergabe-UW [MVA]*	max. Rückspeisung aus dem HS-Netz in das HöS-Netz**
Nord-West	1940	< 10 %
Nord-Ost	1210	
Süd-West	1570	
Süd-Ost	2190	

* die durch ein Kraftwerk real einspeisbare Leistung ist von den Netzverhältnissen am gewünschten Netzanschlusspunkt abhängig

** in Teilbereichen des HS-Netzes ist die einspeisbare Leistung durch vorhandene Einspeiser- auch in den unterlagerten Spannungsebenen- begrenzt